

Założenia ogólne dla dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinny na działce nr 2030 w Mińsku Mazowieckim
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1
Klatka 1

1. Dźwig :

- winda o napędzie elektrycznym szt. 1
- wysokość podnoszenia – 17,03
- prędkość – 1 m/s
- liczba przystanków – 6
- liczba wejść do kabiny – 2
- kabina przelotowa
- liczba dojeżdż – 6
- typ napędu - elektryczny bezreduktorowy , regulowany częstotliwością
- brak maszynowni – maszynownia w szybie
- udźwig – 630 kg
- liczba pasażerów – 8
- dostęp dla osób niepełnosprawnych

2. Szyb – betonowy

- szerokość – 166 cm
- głębokość – 265 cm
- głębokość podszybia – 120 cm
- wysokość nadszybia – 330 cm

3. Kabina

- kabina przelotowa
- wykończenie kabiny - stal nierdzewna szczotkowana
- lustro na ścianie bocznej
- moduł GSM
- drzwi kabiny – stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi przystankowe – stal nierdzewna szczotkowana
- podłoga systemowa- wybór na etapie negocjacji

Wymagania dodatkowe :

- Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia
- Możliwość podłączenia centrali oddymiającej umożliwiający automatyczny powrót windy do przystanku podstawowego (parter) i otwarcie drzwi na 60 s i późniejszym zamknięciu – dla windy w klatce 2 i 3
- Komunikacja pomiędzy kabiną a centrum serwisowym zgodnie z normą EN 81-28
- Uruchomienie z odbiorami UDT
- Haki montażowe dostarcza dostawca windy
- Na poziomie garażu drzwi o odporności ogniowej EI30

Założenia ogólne dla dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinny na działce nr 2030 w Mińsku Mazowieckim
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1
Klatka 2

1. Dźwig :

- winda o napędzie elektrycznym szt. 1
- wysokość podnoszenia – 17,03
- prędkość – 1 m/s
- liczba przystanków – 6
- liczba wejść do kabiny – 1
- liczba dojeżdż – 6
- typ napędu - elektryczny bezreduktorowy , regulowany częstotliwością
- brak maszynowni – maszynownia w szybie
- udźwig – 630 kg
- liczba pasażerów – 8
- dostęp dla osób niepełnosprawnych

2. Szyb – betonowy

- szerokość – 166 cm
- głębokość – 245 cm
- głębokość podszybia – 120 cm
- wysokość nadszybia – 330 cm

3. Kabina

- wykończenie kabiny - stal nierdzewna szczotkowana
- lustro na ścianie bocznej
- moduł GSM
- drzwi kabiny – stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi przystankowe – stal nierdzewna szczotkowana
- podłoga systemowa- wybór na etapie negocjacji

Wymagania dodatkowe :

- Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia
- Możliwość podłączenia centrali oddymiającej umożliwiający automatyczny powrót windy do przystanku podstawowego (parter) i otwarcie drzwi na 60 s i późniejszym zamknięciu – dla windy w klatce 2 i 3
- Komunikacja pomiędzy kabiną a centrum serwisowym zgodnie z normą EN 81-28
- Uruchomienie z odbiorami UDT
- Haki montażowe dostarcza dostawca windy